

Утверждаю  
Генеральный директор АО «БелЗАН»  
А.В. Филин  
«    »    20    г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на проведение закупки холодильной установки (водоохладителя) в цех № 17.**

1. Основание для выполнения работ:  
а) исключение нарушения технологического процесса и работы оборудования цеха № 17 АО «БелЗАН».

2. Объект выполнения работ:  
Главный корпус, цех № 17, г/линия «АСМЕГА».

3. Наименование работ:  
Произвести закупку холодильной установки (водоохладителя) по следующим характеристикам:

Холодильная установка		
Температура жидкости	Окружающая температура	Q, кВт
Q, кВт при T <sub>вых</sub> =+15°C	30	72
	25	76,5
N потр, кВт		17,5
N потр. макс, кВт		23
Количество вентиляторов, шт		2
Количество компрессоров, шт		1
Заправка		фреон
Выделяемое тепло, кВт		90,2

4. Наличие сертификата, гарантийного талона, паспорта и инструкции по эксплуатации на холодильную установку обязательны.

5. Гарантийный срок службы холодильной установки – 18 месяцев.

Главный энергетик  А.В. Телицын

Согласовано:

Директор по обеспечению производства,  
главный инженер

 Л.Н. Ермошкин

✓ ОГМ

Цех № 17

 О.Е. Дюльдин

С.П. Кирсанов