

Утверждаю
Генеральный директор АО «БелЗАН»
А.В. Филин
«___» _____ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на покраску газопровода от ГРП-14 до КВЦ по эстакаде

1. Основание для выполнения работ:

Согласно п.38 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», для предохранения газопроводов от коррозии, их следует окрашивать после монтажа и в процессе эксплуатации не реже одного раза в пять лет. Газопроводы не окрашивались с сентября 2019 года. В настоящее время защитное покрытие нарушено, воздействие атмосферных осадков влечет коррозию металла.

2. Объект выполнения работ:

Республика Башкортостан, г. Белебей, АО «БелЗАН». Трубопровод природного газа от ГРП-14 до КВЦ по эстакаде.

3. Характеристика объекта и выполняемых работ:

3.1 Газопровод до КВЦ наружный стальной, среднего давления, Ø377 мм, протяженностью 1436,34м. Наличие компенсаторов высотой 7 метров в количестве 15 шт. и неподвижных опорных стоек.

4. Требования к проведению работ:

4.1 Подготовить поверхность для проведения покраски – зачистка, обезжиривание, покраска антикоррозионной алкидной краской основным слоем, цвет краски желтый.

4.2 Использование подрядчиком собственных лестниц, страховочных приспособлений, средств индивидуальной защиты, тары под краску и обтирочного материала.

4.3 Наличие сплошности покраски, обеспечение технологии покраски, соблюдение температурно-климатического режима, обеспечение безопасности при производстве работ с использованием приставных лестниц и на высоте свыше 1,5 метров выше уровня поверхности рельефа.

5. Условия выполнения работ:

Выполнение покраски в сухую погоду.

Возможно выполнение работ в выходные дни.

6. Сроки выполнения работ: июнь 2024года — август 2024 года

7. Работы вести в соответствии с требованиями:

- СП 72.13330 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ №531 от 15.12.2020г.).
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" (Приказ №528 от 15.12.2020г.).
- Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ №782 от 16.11.2020г.)
- Работы должны выполняться организациями, имеющими лицензию на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, при эксплуатации сети газоснабжения; специалистами, имеющими удостоверение об аттестации по системе газоснабжения и эксплуатации котельных установок.
- Соблюдать требования промышленной, пожарной и электробезопасности при организации работ.

8. Гарантийные обязательства: 3 года.

9. Условия оплаты: в течение 45 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.

Примечание:

Подрядчик обязуется сохранять условие конфиденциальности по вопросам передаваемой при выполнении работ информации

Составил :

Инженер по эксплуатации и ремонту
газового оборудования и сетей

Д.Ю. Левицкая

Согласовано :

Главный энергетик

А.В. Телицын

Начальник газовой службы

В.М. Усанов

Директор по обеспечению
производства - главный инженер

Л. Н. Ермошкин