

Утверждаю:  
Генеральный директор  
АО «БелЗАН»  
\_\_\_\_\_  
А.В. Филин  
« / » \_\_\_\_\_ 2024г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

**на ремонт внутреннего химзащитного покрытия металлической ёмкости для хранения соляной кислоты цеха складского хозяйства АО «БелЗАН».**

1. Цель закупки: приведение в соответствие к предъявляемым требованиям промышленной безопасности (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)

2. Адрес объекта выполнения работ: РБ, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.1а, склад хранения кислот Цеха Складского Хозяйства.

3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТами.

4. Гарантийный срок 5 лет.

5. Оплата стоимости выполненных работ производится прямыми перечислениями денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 45 календарных дней со дня предоставления счетов-фактур.

**Необходимо выполнит следующие работы:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Разборка х/з покрытия внутри емкости, люка, штуцеров                                  | - 106 м <sup>2</sup> |
| 2. Пескоструйная очистка металлической поверхности до степени St2 по ИСО 8501-1          | - 106м <sup>2</sup>  |
| 2. Обеспыливание поверхности   | - 106 м <sup>2</sup> |
| 3. Обезжиривание поверхности   | - 106м <sup>2</sup>  |
| 4. Устройство внутреннего химзащитного покрытия ёмкости, люка, штуцеров (согласно среды) | - 106м <sup>2</sup>  |
| 5. Погрузка и вывоз мусора на расстояние до 10 км.                                       |                      |

### Особые требования

1. Емкость находится на площадке под открытым небом. Температура окружающей среды от -40 до + 40°C
2. Стойкость к воздействию агрессивной жидкости – соляной кислоте с массовой долей хлористого водорода (HCl) от 27 до 35 %.
3. Срок службы антикоррозионного покрытия - 5 лет.
4. Организация проводящая монтаж покрытия должна иметь лицензию на выполнение работ согласно данного ТЗ

Составил:

Начальник ЦСХ

Маркин И.А.

Согласовано:

Р.А. Гимадиев