

Утверждаю
Генеральный директор
А. В. Карпов

« » 2026г

АО «БелЗАН»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку вентилятора радиального ВЦ ВР280-46 №8 (пластиковый, мощность 22/750 об\мин).

1. Место размещения

1.1 Производственная площадка калибровочного производства АО «БелЗАН»,
(вытяжка из ванн травления)

2. Требования к материалу: (Вентиляторы радиальные).

- корпус и рабочее колесо коррозионностойкие – из кислотостойкого пластика

3. Назначение

- общего назначения
- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м.

4. Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -45°С до +40°С).

Характеристика вент. агрегата ВЦ ВР280-46 №8 (пластиковый)

Типоразмер вентилятора	Констр. исполне ние	D/D _н	Мощность, кВт	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Тип э/дв	Производ., м³/час	Полное давление, Па	Масса, кг, не более	Виброизолятор ы	
									Тип	Кол- во
№8	1	1	22	750	АИР225 М8	32 тыс.	1680,0	486,0	ДО-42	1

- конструктивное исполнение - схема 1;
- Диаметр рабочего колеса - 800 мм;
- Одностороннее всасывание;
- 32 лопасти загнуты вперед;
- Вращение рабочего колеса по часовой стрелке со стороны двигателя;

Средний срок службы должен составлять не менее 6 лет.

1. Поставка производится путем передачи Товара Поставщиком Заказчику по адресу: 452002, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, дом 1А.

2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом.

3. Товар должен быть изготовлен в соответствии Евразийского экономического союза декларации о соответствии: ГОСТ Р.МЭК 60204-1-2007. «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. ГОСТ 12.2.003.-91, «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное...». ГОСТ -5978-90. «Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия».

4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию: товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру (либо универсальный передаточный документ (УПД)) в 2 экз., сертификаты соответствия (заверенные копии).

Главный энергетик

 А.В.Телицын

Согласовано:

Директор по вспомогательному производству
Главный инженер

 К.В.Буняев