

Утверждаю  
Генеральный директор АО «БелЗАН»  
А.В. Карпов  
«    »    20    г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на проведение закупки осушителя воздуха.**

1. Основание для выполнения работ:  
а) исключение нарушения технологического процесса и работы оборудования цеха складского хозяйства при перекачивании кислот с ж/д цистерн.

2. Объект выполнения работ:  
Цех складского хозяйства, кислото-насосная станция.

3. Наименование работ:  
Произвести закупку осушителя воздуха по следующим характеристикам:

Характеристики	
Производительность, л/мин:	5500
Номинальное давление, атм.:	6
Максимальное давление, атм.:	14.0
Точка россы, °C:	+3
Тип хладагента:	R 404 A
Количество хладагента, кг:	0.70
Соединение по сжатому воздуху, (вход-выход):	G 1.1/2"
Э/питание, Ф/В/Гц:	1/230/50
Потребление электроэнергии, кВт:	0.70
Уровень шума, дБ(А):	< 70
Тип охлаждения	воздушное

4. Наличие сертификата, гарантийного талона, паспорта и инструкции по эксплуатации обязательны.

5. Гарантийный срок службы осушителя воздуха — не менее 18 месяцев.

Главный энергетик  А.В. Телицын

Согласовано:

Директор по обеспечению производства-  
главный инженер

ЦСХ

  


К.В. Буняев