

Техническое задание
на приобретение топливораздаточной колонки для заправки транспортных средств АО «БелЗАН»

Эксплуатационные данные

№ п/п	Наименование параметра	Требуемая величина
1	Тип гидравлики	всасывающая
2	Количество раздаточных рукавов, шт	2
3	Количество табло СДИ	2 на одну сторону
4	Виды топлива	Бензин АИ-92, дизтопливо
5	Длина раздаточного рукава, м	Не менее 4
6	Номинальный расход топлива через один кран, л/мин	50 ±5
7	Минимальная доза выдачи, л	2
8	Дискретность дозирования	0,01
9	Тонкость фильтрования, мкм	Не более 60
10	Дискретность указателя суммарного учета, л	0,01
11	Пределы допускаемой основной относительной погрешности колонки при нормальных условиях, %	±0,25
12	Напряжение трехфазного питания, В	380
13	Частота сети переменного тока, Гц	50
14	Максимальная потребляемая мощность колонки, кВА	1,6
15	Эксплуатация в помещении, на улице	-40°C до +45°C
16	Пульт управления ТРК на один рукав	2
17	Комплект ЗИП	1

Примечание:

- 1) Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов Российской Федерации, нормативно-технической и конструкторской документации предприятия-изготовителя, утвержденного типа и внесено в реестр СИ.
- 2) Дополнительные условия для включения в договор поставки: необходимость гарантийного и послегарантийного технического обслуживания, необходимость монтажа и пуско-наладочных работ закупаемого оборудования специалистами поставщика.
- 3) Необходимая документация: паспорт, документация по технической эксплуатации и монтажу на русском языке, действующее свидетельство о первичной поверке в органах государственной метрологической службы, сертификаты, реестры, разрешение на применение и др.

Заместитель директора по закупкам и логистике

Начальник ОТЛ

Главный метролог

/Главный энергетик

И.Р. Галиев

О.А. Тулин

З.С. Хайруллин

А.В. Телицын

А.С. Васильев